

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006

УТВЕРЖДАЮ
Директор Вахрина Е.Ю.
(Министр образования и науки Российской
Федерации (руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)
или уполномоченное им лицо)

ДСП

(пометка или
гриф)

Экз № _____

«05» 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Защ Начальник отделения в г. Гатчина
УФСБ России по СПб и ЛО

Александров А.К.

(подпись)

«08» 02 2019 г.

Начальник МОВО по Гатчинскому району ЛО-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

Мельников А.В.

(подпись)

«26» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР Гатчинского района Ленинградской области

Фокин А.А.

(подпись)

" " 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сусанинская
средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Сусанинская СОШ»)
структурное подразделение – дошкольное отделение

(наименование объекта (территории))

пос. Семрино

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Гатчинского Муниципального района Ленинградской области 188300
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, т. 8(81371)931-00

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

188345 Ленинградская область, Гатчинский район, п. Семрино, ул. Хвойная, д. 24-а

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Оперативное управление

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Четвёртая категория

(категория опасности объекта (территории))

3950м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №47:23:0524001:12-47/017/2019-3 от 09.07.2019; свидетельство о праве пользования объектом недвижимости №47:23:0501001:871-47/017/2019-2 от 09.07.2019

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор-Вахрина Елена Юрьевна,
8(81371)54531, susschool@gtl.lokos.net

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор-Вахрина Елена Юрьевна,
8(81371)54531, susschool@gtl.lokos.net

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Пятидневный с 07:00 до 19:00 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

18

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

56

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», Глав.врач Иванов В.А., медицинская помощь, 1 человек (медсестра), режим работы пн-чт с 8:00 до 11:40, пт с 8:00 до 11:30, предоставлен в безвозмездное пользование (по договору на оказание мед. помощи воспитанникам) мед. кабинет площадью 9м²

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Стоянка автотранспорта на прилегающей территории	5	10м ²	Подрыв машины	Локального характера, может привести к частичному разрушению объекта (территории), людским жертвам, но не приведет к прекращению нормального функционирования объекта

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	56	2	Короткое замыкание, пожар, взрыв	Вывод из строя системы отопления и водоснабжения, энергообеспечения, ожоги.
2	Теплоузел	56	6	Короткое замыкание, пожар, взрыв	Вывод из строя системы отопления и водоснабжения, энергообеспечения, ожоги.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию)

По периметру, через двери, окна

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрывное устройство

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Взрыв, поджог, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения(загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение здания, возникновение пожара и задымления в помещениях. Необходимость оказания медицинской помощи и эвакуация, прекращение полного или частичного функционирования объекта, причинение материального ущерба, человеческие жертвы.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Взрыв	56	Обрушение перекрытий, стен, разрыв труб и повреждения в местах соединения. Выброс теплоносителей на поверхность, короткие замыкания, поражения	11,5млн

			электрическим током, пожары.	
2	Поджог	56	Вывод из деятельности, поражения угарным газом, ожоги, поражения электротоком.	7,6млн
3	Захват заложников	56	Ограничение по перемещению и использованию прилегающих территорий	7,6млн

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ООО «Охранная организация Визирь» по вызову тревожной кнопки;
Объект находится на территории обслуживания 103 отдела полиции УМВД России по Гатчинскому району ЛО, ПЦО № 2 МОВО по Гатчинскому району ЛО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, пр. Коммунальный, д. 14
тел. 8(81371)49-602;8(81371)49-107

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
Нет

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения

Система АПС подключена к объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт в 42 ПЧ ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области» МЧС РФ (обслуживание по договору ООО «Служба Мониторинга-Ленинградская область» №18-2-38/ТО-2019 от 09.01.2019г.)

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

нет

_____;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

нет

_____;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

нет

_____;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны

видеорегистратор Jassun, видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2208-8P-4KS2 7 камер видеонаблюдения с хранением записи 1 месяц.

_____;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

нет

_____;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

нет

_____;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

3

_____;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

установлен домофон

_____;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

0

_____;
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта(территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Заключение Федеральной противопожарной службы серия ЛО №009702 03.09.2010г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

Огнетушители ОП-5

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз в наличии

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Для предотвращения несанкционированного доступа лиц на объект необходимо обеспечить организацию пропускного и внутриобъектового режимов. (ПП РФ № 1006 п.24 В)
2. Для экстренного вызова полиции оборудовать объект тревожной сигнализацией (КТС, СТС, РСТС) с выводом на ПЦО МОВО по Гатчинскому району ЛО. (ПП РФ 1006 п. 24 Г)
3. Для информирования персонала, детей о характере угрозы, инструкции по эвакуации, а также оперативной корректировке в случае внештатной ситуации оборудовать объект системой голосового оповещения при ЧС (организовать радиоузел). (ПП РФ 1006 п. 24 Д) Система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п. 31)
4. Разместить на объекте:
 - наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях),
 - план эвакуации при возникновении ЧС,

- номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;
(ПП РФ 1006 п. 24 Л)

5. Оборудовать объект (территорию) системой наружного освещения. (ПП РФ 1006 п. 24 М)
6. Для воспрепятствования случайного прохода людей (животных) въезда транспорта, а также для затруднения проникновения нарушителей на территорию объекта необходимо установить по всему периметру территории объекта металлическое ограждение высотой не менее 2,5м. (Р.78.36.034-2013). Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.
7. Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта необходимо все дверные проемы по периметру образовательного учреждения оборудовать металлическими дверями. Входные наружные двери должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Замки и запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания в рабочее время изнутри без ключа.
8. Оконные проемы специальных помещений (помещений с критическими элементами и информационными ресурсами объекта) рекомендуется оборудовать металлическими решетками распашного или раздвижного вида со стороны помещения (диаметр прута не менее 16мм, размер ячейки не более 150x150мм). Запирающие металлические решетки должны обеспечивать экстренную эвакуацию людей из помещения в чрезвычайной ситуации.
9. Все технические средства, отвечающие за безопасность объекта обеспечить резервным электропитанием. Переход на резервное питание должно осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем контроля доступа.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 25 " декабря 20 19 г.

Директор-Вахрина Елена Юрьевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работника на объекте (территории))

С. Вах
(подпись)

Вахрина Е. Ю.
(ф.и.о.)

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации _____


Необорудованная стоянка автотранспорта

Спальная	Туалет	Кладовая	Кухня	Теплоузел 	Кабинет логопеда	Прачечная	Столовая	Туалет	Кладовая	Физкультурный зал
Коридор										
Игровая	Раздевалка	Мед.кабинет	Кабинет	Туалет	Раздевалка	Игровая	Спальная	Туалет	Кладовая	Физкультурный зал

дошкольное отделение п. Семино

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием кпп, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

МБОУ «Сусанинская СОШ» дошкольное отделение п.Семрино



-Охрана осуществляется сторожем в ночное время путем обхода территории

О -камера видеонаблюдения

©-домофон

Т-тревожная кнопка

Экз № _____ -ДСП

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Сусанинская СОШ»

(должность уполномоченного лица)

Вахрина Е.Ю.

(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)

«16» ноября 2019г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сусанинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Сусанинская СОШ»)
структурное подразделение – дошкольное отделение п.Семрино

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: Зам.директора по УВР - Никитина Светлана Олеговна

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством ОУ – Феофанова Светлана Александровна

Рабочий по обслуживанию здания – Неустроев Сергей Александрович

(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Представитель ФСБ – Туль Иван Алексеевич – сотрудник отделения в г.Гатчина УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Представитель Росгвардии - Начальник ПЦО № 2 МОВО по Гатчинскому району ЛО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» Макеев Денис Алексеевич

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Представитель органов надзорной деятельности МЧС – начальник отдела надзорной деятельности Гатчинского района Ленинградской области Фокин Александр Анатольевич.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Начальник ОЛРР по Гатчинскому району Ленинградской области Герасимчук Е.В.

(должности (при наличии) иных лиц (экспертов), участвующих (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от «02» августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации» и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, Приказ Директора от 05.12.2019г. №401

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «16» июля 2019г. по «16» июля 2019г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Сусанинская СОШ») структурное подразделение – дошкольное отделение, 1962г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

188345, Ленинградская область, Гатчинский р-он, п. Семрино, улица Хвойная, д.24-а, т.8(81371)69-581

(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)

Муниципальная собственность

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

Администрация Гатчинского Муниципального района Ленинградской области; 188300 Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.44, т. 8 (81371) 9-31-00

(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта(территории)

Оперативное управление

(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

3950м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование

земельным участком №47:23:0524001:12-47/017/2019-3 от 09.07.2019;

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости №47:23:0501001:871-47/017/2019-2 от 09.07.2019

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Объект расположен в одноэтажном капитальном кирпичном здании с чердачным помещением.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на (территории))

Директор – Вахрина Елена Юрьевна, (81371)54531susschool@gtn.lokos.net

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор – Вахрина Елена Юрьевна, (81371)54531susschool@gtn.lokos.net

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Заведующий хозяйством ОУ – Феофанова Светлана Александровна,
(81371)69581,8(953)3777931,mbdou39@gtn.lokos.net

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Территория ДОУ 3950м² граничит: с севера - дорога (ул. Хвойная), с юга – лесной массив, с запада - участок жилого дома, с востока – железная дорога.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Климат атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обуславливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января 8 °С, июля +17 °С. Годовое количество осадков 650—700 мм, в зимний период выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные ветры. Весной и летом наблюдается явление белых ночей.

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

3. Социально значимые, административные и другие объекты

Таблица 1.

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон
-------	---	-------	---	---------

1.	Орган управления (администрация, др.)	г.Гатчина, ул.Карла Маркса,д.44	21	8(81371)93100
2.	Территориальные органы МВД России	п.Вырица, пр.Коммунальный,д.14	17	8(81371)49602
3.	Территориальные органы МЧС России	г.Гатчина, ул. Северная (43 ПСЧ)	21	8(81371)94040
4.	Противопожарные службы	п.Вырица, пр.Коммунальный ,д.3	17	8(81371)93369
5.	Медицинские учреждения	п.Семрино,пр.Большой,д.1	2,3	8 (81371) 69843
6.	Росгвардия	п.Вырица, Коммунальный пр.14	17	8(81371) 49-107 2-23-19 ЦОУ г.Гатчина

4. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Таблица 2.

№ п\п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м
1.	ГНС ЗАО «Северное»	Взрыво- и пожароопасный объект	пос.Семрино	270
2.	Железная дорога	Взрыво- и пожароопасный объект	Пл.46км	50

5. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3.

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Вырицкое шоссе	300
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д станция «46км»	50
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)	Аэропорт «Пулково»	29000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Усть-Луга	150000

П. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

пятидневный с 07:00 до 19:00 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 18(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
56(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций
1(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», Глав.врач Иванов В.А., медицинская помощь, 1 человек (медсестра), режим работы пн-чт с 8:00 до 11:40, пт с 8:00 до 11:30, предоставлен в безвозмездное пользование (по договору на оказание мед.помощи воспитанникам) мед.кабинет площадью 9м²

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Таблица 4.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Стоянка автотранспорта на прилегающей территории	5	10м ²	Подрыв машины	Локального характера, может привести к частичному разрушению объекта (территории), людским жертвам, но не приведет к

					прекращению нормального функционирования объекта
--	--	--	--	--	---

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Таблица 5.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	56	2	Короткое замыкание, пожар, взрыв	Вывод из строя системы отопления и водоснабжения, энергообеспечения, ожоги.
2	Теплоузел	56	6	Короткое замыкание, пожар, взрыв	Вывод из строя системы отопления и водоснабжения, энергообеспечения, ожоги.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

По периметру, через двери, окна

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрывное устройство

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Взрыв, поджог, захват заложников

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение здания, возникновение пожара и задымления в помещениях.
Необходимость оказания медицинской помощи и эвакуация, прекращение полного или частичного функционирования объекта, причинение материального ущерба, человеческие жертвы.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 6

№ п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские псугерц, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Взрыв	56	Обрушение перекрытий, стен, разрыв труб и повреждения в местах соединения. Выброс теплоносителей на поверхность, короткие замыкания, поражения электрическим током, пожары.	11,5млн
2	Поджог	56	Вывод из деятельности, поражения угарным газом, ожоги, поражения электротоком.	7,6млн
3	Захват заложников	56	Ограничение по перемещению и использованию прилегающих территорий	7,6млн

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ООО «Охранная организация Визирь» по вызову тревожной кнопки

сф

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) отсутствуют

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

в) Объект находится на территории обслуживания 103 отдела полиции УМВД России по Гатчинскому району ЛО, ПЦО № 2 МОВО по Гатчинскому району ЛО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, пр. Коммунальный, д. 14
тел. 8(81371)49-602
8(81371)49-107

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 7.

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	0
Внутренний пост	0	0
Суточный пост	0	0
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	0	0

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта(территории)

нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки есть, нет, если есть — сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи

нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Единый телефонный номер МЧС России 01 или 112, Пожарная охрана 01 или 3-89-44, Полиция 02 или 2-25-70, Скорая помощь 03 или 2-26-27.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

103 отдел полиции УМВД России по Гатчинскому району ЛО

т.8(81371)49602, УФСБ по Гатчинскому району т.8(81371)93625, отдел ГОЧС Гатчинского муниципального района т.8(81371)76125, Росгвардия 2-23-19.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Расстояние до 105 ПЧ ОГПС Гатчинского района 17км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Система АПС подключена к объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт в 42 ПЧ ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области» МЧС РФ (обслуживание по договору с ООО «Служба Мониторинга-Ленинградская область» №18-

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

нет в наличии

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

нет в наличии

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

нет в наличии

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)
видеорегистратор Jassun, видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2208-8P-4KS2 7 камер
видеонаблюдения с хранением записи за последние 30 суток.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

нет в наличии

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

нет в наличии

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
установлен домофон

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений)

0

(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности

Заключение Федеральной противопожарной службы серия ЛО №009702 03.09.2010г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет в наличии

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения

Огнетушители ОП-5

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

нет в наличии

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по
защите объекта (территории) от террористических угроз

в наличии

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
Стропильная	Достаточно	Не в полной мере	Достаточно	Не в полной мере	Установить охранную сигнализацию.
Дверной узел	Не достаточно	Не достаточно	Не достаточно	Не достаточно	Установка металлической решетки с внутренней стороны оконного проема, распашного или раздвижного типа, обеспечивающую надежное запирание изнутри и экстренную эвакуацию людей в экстремальных ситуациях и оборудование охранной сигнализацией.
Оборудованная охранка транспорта за территорией детского сада	Достаточно	Не в полной мере	Не в полной мере	Достаточно	Установлена камера видеонаблюдения

Таблица 8

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Нет в наличии

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к

работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Нет в наличии

(наличие локальных зон безопасности)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии

1. По результатам обследования

Структурному подразделению – дошкольному отделению Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Сусанинская СОШ»)

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) четвёртая категория объекта

(первая, вторая, третья или четвёртая)

2. Межведомственная комиссия считает:

а)

не позволяет

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б)

не выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в)

не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта
достаточны/не достаточны)

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Для предотвращения несанкционированного доступа лиц на объект необходимо обеспечить организацию пропускного и внутриобъектового режимов. (ПП РФ № 1006 п.24 В)
2. Для экстренного вызова полиции оборудовать объект тревожной сигнализацией (КТС, СТС, РСТС) с выводом на ПЦО МО ВО по Гатчинскому району ЛО. (ПП РФ 1006 п. 24 Г)
3. Для информирования персонала, детей о характере угрозы, инструкции по эвакуации, а также оперативной корректировке в случае внештатной ситуации оборудовать объект системой голосового оповещения при ЧС (организовать радиоузел). (ПП РФ 1006 п. 24 Д) Система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п. 31)
4. Разместить на объекте:
 - наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях),
 - план эвакуации при возникновении ЧС,
 - номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;(ПП РФ 1006 п. 24 Л)
5. Оборудовать объект (территорию) системой наружного освещения. (ПП РФ 1006 п. 24 М)
6. Для воспрепятствования случайного прохода людей (животных) въезда транспорта, а также для затруднения проникновения нарушителей на территорию объекта необходимо установить по всему периметру территории объекта металлическое ограждение высотой не менее 2,5м. (Р.78.36.034-2013). Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.

7. Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта необходимо все дверные проемы по периметру образовательному учреждению оборудовать металлическими дверями. Входные наружные двери должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Замки и запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания в рабочее время изнутри без ключа.
8. Оконные проемы специальных помещений (помещений с критическими элементами и информационными ресурсами объекта) рекомендуется оборудовать металлическими решетками распашного или раздвижного вида со стороны помещения (диаметр прута не менее 16мм, размер ячейки не более 150x150мм). Запирающие металлические решетки должны обеспечивать экстренную эвакуацию людей из помещения в чрезвычайной ситуации.
9. Все технические средства, отвечающие за безопасность объекта обеспечить резервным электропитанием. Переход на резервное питание должно осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем контроля доступа.

Решение принято голосами членов комиссии «за» 7, «против» 0, «воздержались» 0.
Особое мнение члена комиссии _____ прилагается.

Председатель комиссии:


Зам.директора по УВР - Никитина Светлана Олеговна 
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:


Рабочий по обслуживанию здания – Неустроев Сергей Александрович 

Заведующий хозяйством ОУ – Феофанова Светлана Александровна 

(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Представитель ФСБ – Туль Иван Алексеевич – сотрудник отделения в г.Гатчина УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Представитель Росгвардии - начальник ПЦОН №2 МО ВО по Гатчинскому району ЛО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО Макеев Денис Алексеевич 

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Представитель органов надзорной деятельности МЧС – начальник отдела надзорной деятельности Гатчинского района Ленинградской области Фокин Александр Анатольевич.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Начальник ОЛРР по Гатчинскому району Ленинградской области – Герасимчук Е.В.

(должности (при наличии) иных лиц (экспертов), участвующих (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ**
«Гатчинский муниципальный район»

Ленинградской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Сусанинская средняя
общеобразовательная школа»

188365 Ленинградская область,

Гатчинский р-он, п. Сусанино

ул. 5-ая линия д. 54

Тел./факс (81371) 54-565

E-mail: susanino@inbox.ru

ОКПО 46275044, ОГРН 1024702088432,

ИНН/КПП 4719016102/470501001

№ 261 от 18.12.2019г.

По месту требования

Бухгалтерская справка

По состоянию на 18.12.2019 г. балансовая стоимость имущества, состоящего на учете в МБОУ «Сусанинская СОШ», находящихся по адресу: п. Семрино, ул. Хвойная, дом 24А – 11 725 365,96 рублей, в том числе:

1. Недвижимого имущества – 3 940 508,18 рублей.
2. Особо ценного движимого имущества – 6 304 321,47 рублей.
3. Основных средств стоимостью до 10 тыс. рублей – 505 865,14 рублей.
4. Материальных запасов – 974 671,17 рублей.

Директор

Е.Ю.Вахрина

Главный бухгалтер

Л.Г.Гусева



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МБОУ «Сусанинская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение
п.Семрино в 2020-2021 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Для предотвращения несанкционированного доступа лиц на объект необходимо обеспечить организацию пропускного и внутриобъектового режимов. (ПП РФ № 1006 п.24 В)	Ежедневно	Зав.хоз.
2	Для экстренного вызова полиции оборудовать объект тревожной сигнализацией (КТС, СТС, РСТС) с выводом на ПЦО МО ВО по Гатчинскому району ЛО. (ПП РФ 1006 п. 24 Г)	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.
3	Для информирования персонала, детей о характере угрозы, инструкции по эвакуации, а также оперативной корректировке в случае внештатной ситуации оборудовать объект системой голосового оповещения при ЧС (организовать радиоузел). (ПП РФ 1006 п. 24 Д) Система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п. 31)	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.
4	Разместить на объекте: - наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), - план эвакуации при возникновении ЧС, - номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; (ПП РФ 1006 п. 24 Л)	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.

5	Оборудовать объект (территорию) системой наружного освещения. (ПП РФ 1006 п. 24 М)	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.
6	Для воспрепятствования случайного прохода людей (животных) въезда транспорта, а также для затруднения проникновения нарушителей на территорию объекта необходимо установить по всему периметру территории объекта металлическое ограждение высотой не менее 2,5м. (Р.78.36.034-2013). Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.
7	Для усиления инженерно-технической укреплённости объекта необходимо все дверные проемы по периметру образовательному учреждению оборудовать металлическими дверями. Входные наружные двери должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Замки и запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания в рабочее время изнутри без ключа.	Ежедневно	Зав.хоз.
8	Оконные проемы специальных помещений (помещений с критическими элементами и информационными ресурсами объекта) рекомендуется оборудовать металлическими решетками распашного или раздвижного вида со стороны помещения (диаметр прута не менее 16мм, размер ячейки не более 150x150мм). Запирающие металлические решетки должны обеспечивать экстренную эвакуацию людей из помещения в чрезвычайной ситуациях.	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.
9	Все технические средства, отвечающие за безопасность объекта обеспечить резервным электропитанием. Переход на резервное питание должно осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем контроля доступа.	До 01 января 2021г.	Директор Зав.хоз.

Прочитано и проинформировано
33 (тридцать три) листа
Директор
Вахрина Е.Ю.

